



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR
SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

Nr. NM - 41 din 08.06.2008



AUTORIZAȚIE

(conform P.V. nr. 6N - 1364 / 05.06.2008)

1. Agentul economic:

VULCAN SA

Șos. Berceni nr. 104, sect. 4, București
R.C. J40 / 1655 / 1991 ; C.U.Î. RO401290
Telefon: 021.3199480 ; Fax: 021.3199481

2. Domeniul autorizației:

Execuție instalații stabile sub presiune de clasă nucleară și nenucleară (clasă 6) pentru instalații nucleare, conform Prescripțiilor Tehnice NC1 - 81 și CR2 - 99 - Colecția ISCIR, cu următorii parametri:

- $P_{max} = 15 \text{ MPa}$;
- $T_{min} = - 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $T_{max} = + 400 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $V_{max} = 250 \text{ m}^3$.

3. Personal autorizat:

- Responsabil Tehnic cu Sudura:
ing. DOBRE GHEORGHE
ing. FILIP MIRCEA CRISTIAN
- Responsabil tehnic cu Tehnologiile la Cald
ing. VASILESCU ADRIANA

4. Mențiuni:

Orice schimbare față de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAȚIEI dacă nu este anunțată în termen de 15 zile de la producerea ei și confirmată în termen de 30 zile de unitatea ISCIR emitentă.

Agentul economic prin reprezentanții săi legali împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5. Termenul de valabilitate al AUTORIZAȚIEI: 07.06.2010.

p. INSPECTOR DE STAT ȘEF
ing. Dan Gabriel Băncescu



p. INSPECTOR DE STAT ȘEF ADJ. nucleare
ing. Stelian Popescu

ȘEF BIROU INGINERIE - VTR
ing. Victor Tănase



Str. Sfântul Elefterie nr. 47 - 49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
Web : www.iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și
Contabilitate Publică a Municipiului București
Cont IBAN:RO08TREZ7005025XXX000281
Email : iscir@iscir.ro



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR
SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

Nr. NMC - 86 din 08.06.2008



AUTORIZAȚIE

(conform P.V. nr. 6N - 1365 / 05.06.2008)

1. Agentul economic:

VULCAN SA

Șos. Berceni nr. 104, sect. 4, București
R.C. J40 / 1655 / 1991 ; C.U.Î. RO401290
Telefon: 021.3199480 ; Fax: 021.3199481

2. Domeniul autorizației:

Execuție conducte sub presiune și elemente de conducte de clasă nucleară și nenucleară (clasă 6) pentru instalații nucleare, conform Prescripțiilor Tehnice NC2 - 83 și CR2 - 99 - Colecția ISCIR, cu următorii parametri:

- $P_{max} = 12.5 \text{ MPa}$;
- $T_{min} = + 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $T_{max} = + 343 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $D_{max} = 2400 \text{ mm}$.

3. Personal autorizat:

- Responsabil Tehnic cu Sudura:
ing. DOBRE GHEORGHE
ing. FILIP MIRCEA CRISTIAN
- Responsabil tehnic cu Tehnologiile la Cald
ing. VASILESCU ADRIANA

4. Mențiuni:

Orice schimbare față de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAȚIEI dacă nu este anunțată în termen de 15 zile de la producerea ei și confirmată în termen de 30 zile de unitatea ISCIR emitentă.

Agentul economic prin reprezentanții săi legali împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

5. Termenul de valabilitate al AUTORIZAȚIEI: 07.06.2010.

p. **INSPECTOR DE STAT ȘEF**
ing. Dan Gabriel Băncescu

p. **INSPECTOR DE STAT ȘEF ADJ. nucleare**
ing. Stelian Popescu

ȘEF BIROU INGINERIE - VTP
ing. Victor Tănase



Str. Sfântul Elefterie nr. 47 - 49, sector 5
Cod 050524, BUCUREȘTI - ROMÂNIA
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
Web : www.iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și
Contabilitate Publică a Municipiului București
Cont IBAN:RO08TREZ7005025XXX000281
Email : iscir@iscir.ro